HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: sine
Naše č. j.: HSHMP 41205/2022
Sp. zn.: S-HSHMP 33026/2022
Vyřizuje: MUDr. Helena Mikulášová
Tel.: 296 336 753
E-mail: helena.mikulasova@hygpraha.cz
V Praze dne: 27.07.2022

BYTOVÉ DRUŽSTVO HNĚVKOVSKÉHO 1387

IČ: 26439221

Hněvkovského 1387/2
149 00 Praha 11

ID DS: ts3zzdj

Informace k výskytu Legionelly v teplé vodě v objektu Hněvkovského 1387/2, Praha 4

Vážení,

dne 27.06.2022 zahájila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) kontrolu odběrem vzorků teplé vody v bytové jednotce v objektu Hněvkovského 1387/2, Praha 11 a ve výměníkové stanici zásobující výše uvedený obejekt teplou vodou (ve stejném objektu). Výrobcem teplé vody, a tedy kontrolovanou osobou, je společnost Pražská teplárenská a.s., která odpovídá za kvalitu dodávané vody do objektu, tedy na výstupu z výměníku.

HSHMP informuje obyvatele objektu Hněvkovského 1387/2, Praha 11, že **vzorek teplé vody odebrané v bytové jednotce objektu Hněvkovského 1387/2, Praha 11 nevyhověl hygienickému limitu v ukazateli Legionella species** (který je dán jako doporučená hodnota).

Naměřená hodnota 200 KTJ/100ml, hygienický limit doporučená hodnota 100KTJ/100 ml

Zároveň bylo zjištěno, že **vzorek teplé vody odebraný na výstupu z výměníkové stanice vyhověl hygienickému limitu v ukazateli Legionella species.**

V této souvislosti HSHMP preventivně doporučuje, zejména pro dospělé osoby s defektem imunitního systému a osobám po onkologické léčbě, omezit sprchování hlavy a obličeje teplou vodou do doby zjednání nápravy ze strany vlastníka (nedodržení hygienického limitu ukazatele jakosti teplé vody bylo způsobené vnitřním vodovodem objektu nebo jeho údržbou).

Jelikož legionelu lze eliminovat chemickou desinfekcí rozvodu teplé vody, HSHMP doporučuje vlastníkovi objektu provedení chemické desinfekce rozvodů teplé vody prostřednictvím odborné firmy. Dále HSHMP doporučuje před použitím vodu odtáčet, vyčistit a případně čisticím přípravkem s obsahem chloru vydesinfikovat sprchové hlavice a perlátory na kohoutcích, opotřebená zařízení vyměnit za nová.

Vyhláškou č. 252/2004 Sb. je pro ukazatel Legionella spp. **pro teplou vodu v bytových domech** stanovena pouze doporučená (nezávazná) hodnota, jejíž překročení není porušením právního předpisu, tudíž **HSHMP nepřísluší ukládat nápravná opatření ani výrobci teplé vody, ani vlastníkovi objektu.**

V případě dalších dotazů pište HSHMP na e-mail: helena.mikulasova@hygpraha.cz (nebo volejte v úřední době HSHMP: 296 336 753), v případě dotazů směřující na výrobce teplé vody, tj. společnost Pražskou teplárenskou a.s., prosím kontaktujte paní Ing. Kolskou, e-mail: MKolska@ptas.cz.

Ing. Eva Moravcová
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální
„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“

***Příloha**:* Protokol o zkoušce č. 63016-63021/2022, který byl vypracovány Zdravotním Ústavem se sídlem v Ústí n. Labem dne 15.07.2022

***Co je Legionella**: Bakterie rodu Legionella se přirozeně vyskytuje ve vodním prostředí. Na rozdíl od jiných, běžných vodních mikroorganizmů se dokáže množit až do teploty 45°C a prokazatelně přežívá i teplotu 60°C. Tolerance k vyšší teplotě ji umožňuje namnožit se v špatně konstruovaných nebo nedostatečně udržovaných rozvodech teplé vody. Legionella je schopná způsobit zápal plic. Ohroženou skupinou jsou lidé s oslabenou imunitou a starší osoby, děti ohroženou skupinou nejsou. Jak dojde k nákaze? Vdechnutím vodního aerosolu (mikroskopických kapének) obsahujícího Legionelly. Aerosol vzniká dopadem, vířením nebo rozstřikováním vody, nejběžnějším zdrojem v bytech jsou sprchy.*