Hygienická stanice hlavního města Prahy
Rytířská 404/12, p.s. 203
110 01 PRAHA 1

podatelna@hygpraha.cz

Žádost o poskytnutí informace

(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)

V Praze dne 28.06.2024

Vážení,

vzhledem k chystané rekonstrukci a nové výstavbě v areálu Chirana na adrese Mezi Vodami 35, 143 00 Praha 12 - Belárie, Vás tímto, jakožto obyvatel blízké bytové zástavby, který se v okolí předmětného projektu denně pohybuje, [redacted] žádám o poskytnutí informací a zodpovězení následujících dotazů:

1. Disponuje Hygienická stanice (dále jen „HS") informacemi o tomto konkrétním projektu?

2. Nachází se v dotčených budovách areálu azbest?
   a. pokud ano, jaká rizika jsou s azbestem v obydlené zástavbě spojena?
   b. pokud ano, jak mohu jakožto blízký obyvatel, který se v bezprostředním okolí dotčeného projektu denně pohybuje, eliminovat případné ohrožení mé osoby při realizovaných pracích s azbestem?

3. Pokud se v areálu azbest nachází, započaly již práce na jeho odstranění?
   a. pokud ano, kdo tyto práce s azbestem provádí a disponuje potřebným oprávněním?
   b. pokud ano, byly tyto práce HS řádně nahlášeny? Může HS toto hlášení zhotovitele zveřejnit, či zveřejnit schválený technologický postup pro tento konkrétní případ?
   c. pokud ano, jakým způsobem je azbest v mezidobí (po demontáži) ukládán a skladován?
   d. jak často je demontovaný azbest odvážen a musí být pro přepravu stanoveny nějaké konkrétní bezpečnostní postupy?
   e. pokud ano, kde bude odstraňovaný azbest končit/likvidován?
   f. pokud ano, do kdy budou práce s azbestem prováděny?

4. Pokud se v areálu azbest nachází, plánuje HS provádět kontroly prací s azbestem a realizovat kontrolní měření na únik azbestu do okolí vzhledem k blízké obydlené zástavbě?

Vaše odpovědi prosím zašlete elektronicky na emailovou adresu: [redacted]

Předem děkuji.

[redacted]

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

[redacted]

Váš dopis č. j.: -
Ze dne: -
Naše č. j.: HSHMP 36477/2024
Sp. zn.: S-HSHMP 36477/2024
Vyřizuje: Ing. Václav Krýsa
Tel.: 271 087 144
E-mail: vaclav.krysa@hygpraha.cz
Územní pracoviště: Rybalkova 293/39, Praha 10
V Praze dne: 11. 7. 2024

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane [redacted]

dne 1. 7. 2023 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HS HMP") žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádáte:

1. Disponuje Hygienická stanice (dále jen „HS") informacemi o tomto konkrétním projektu?
2. Nachází se v dotčených budovách areálu azbest?
a. pokud ano, jaká rizika jsou s azbestem v obydlené zástavbě spojena?
b. pokud ano, jak mohu jakožto blízký obyvatel, který se v bezprostředním okolí dotčeného projektu denně pohybuje, eliminovat případné ohrožení mé osoby při realizovaných pracích s azbestem?
3. Pokud se v areálu azbest nachází, započaly již práce na jeho odstranění?
a. pokud ano, kdo tyto práce s azbestem provádí a disponuje potřebným oprávněním?
b. pokud ano, byly tyto práce HS řádně nahlášeny? Může HS toto hlášení zhotovitele zveřejnit, či zveřejnit schválený technologický postup pro tento konkrétní případ?
c. pokud ano, jakým způsobem je azbest v mezidobí (po demontáži) ukládán a skladován?
d. jak často je demontovaný azbest odvážen a musí být pro přepravu stanoveny nějaké konkrétní bezpečnostní postupy?
e. pokud ano, kde bude odstraňovaný azbest končit/likvidován?
f. pokud ano, do kdy budou práce s azbestem prováděny?
4. Pokud se v areálu azbest nachází, plánuje HS provádět kontroly prací s azbestem a realizovat kontrolní měření na únik azbestu do okolí vzhledem k blízké obydlené zástavbě?

K výše uvedeným bodům sděluji následující:

1. Ano, HSHMP disponuje informacemi k tomuto projektu

2. Ano, v dotčených budovách se nachází materiály s obsahem azbestu
a) zvolená technická a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci s azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může docházet k expozici azbestu byla předem projednána a ohlášena HSHMP. S ohledem na tuto skutečnost jsou minimalizována možná zdravotní rizika pro okolní zástavbu
b) výše uvedené zvolené a projednané technologické postupy zajistí, aby se azbestová vlákna neuvolňovala do venkovního ovzduší. Nejsou tedy třeba žádná další opatření z Vaší strany

3. Ano, práce již započaly
a) Práce na odstranění azbestu provádí společnost SKS odpady s.r.o., Hyacintová 3287/5, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, IČO: 03609782. Společnost disponuje potřebnými „oprávněními"

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

b) Společnost SKS odpady s.r.o., Hyacintová 3287/5, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, IČO: 03609782 práce v souladu s § 41 zákona č. 258/2000 Sb. řádně tyto práce na HSHMP ohlásila. HSHMP toto hlášení, jehož součástí je technologický postup může zveřejnit.
c) Materiál s obsahem azbestu je ukládán do neprodyšných tlustostěnných PE vaků, PE vaky jsou řádně uzavřeny, označeny a umístěny v místě manipulace s odpadem, následně je odpad uložen do kontejneru.
d) Odpad s azbestem je odvážen zpravidla každý den, případně obden. Řešení konkrétních postupů pro přepravu nebezpečného odpadu není v gesci orgánu ochrany veřejného zdraví, tedy KHS a HSHMP.
e) Odpad je předáván na skládku společnosti EKOLOGIE, s.r.o., Rynholec 347, 270 62 Rynholec. Informací, zda zde bude odpad s azbestem likvidován, HSHMP nedisponuje, není to v gesci orgánu ochrany veřejného zdraví.
f) Práce na odstranění azbestu budou prováděny dle předloženého plánu přibližně do konce července/ začátku srpna 2024.

4. HSHMP v areálu CHIRANY již provedla státní zdravotní dozor zaměřený na kontrolu technologických a technických opatření u prací při odstranění materiálu s obsahem azbestu. Ze strany HSHMP nejsou plánována kontrolní měření koncentrace azbestových vláken v okolí blízké obydlené zástavby, a to z důvodu, že jsou práce s azbestem prováděny v uzavřených kontrolovaných pásmech.

S pozdravem,

Ing. Václav Krýsa
ředitel odboru hygieny práce
„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem"