Hygienická stanice hlavního města Prahy
Rytířská 404/12
110 01 Praha 1 – Staré Město

ID datové schránky: zpqai2i

prostřednictvím datové schránky

V Praze dne 31. 7. 2024

ŽÁDOST O INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Vážení,

dovoluji si Vás tímto požádat o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („**Informační zákon**").

Žadatel: [redacted]

Požadovaná informace:

Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí prosté kopie následujícího dokumentu:

- **protokol o měření a zaregulování VZT ze dne 15. 12. 2020, vypracovaný Jiřím Kozelkou, Testování a měření VZT, Nádražní 1093, 399 01 Milevsko, IČO: 735 33 823,** který byl podkladem pro vydání závazného stanoviska Hygienické stanice hlavního města Prahy ke stavebním úpravám a změně v užívání stavby „nebytová jednotka č. 12 – Restaurace", Dlážděná 1586/4, Praha 1 – Nové Město, ze dne 4. 3. 2021 se sp. zn. S-HSHMP 12813/2021, č.j. HSHMP 12731/2021.

Dle ustanovení § 3 odst. 1 Informačního zákona je žadatelem pro účely Informačního zákona každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. Informací se pro účely Informačního zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Dokument bych Vás požádala **doručit prostřednictvím datové schránky ID DS:** [redacted] V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek se můžete telefonicky nebo e-mailem obrátit na [redacted]

S ohledem na urgentnost celé záležitosti si Vás dovoluji požádat o vyřízení žádosti v nejkratším možném termínu. Předem Vám velice děkuji za Vaši pomoc a spolupráci v této věci.

S pozdravem

[redacted]

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Váš dopis č. j.: -
Ze dne: -
Naše č. j.: HSHMP 41779/2024
Sp. zn.: S-HSHMP 41779/2024
Vyřizuje: Bc. Lenka Peclínovská, DiS.
Tel.: 221 437 731
E-mail: lenka.peclinovska@hygpraha.cz
V Praze dne: 9. 8. 2024
Počet listů/příloh: 1/1

[redacted]

Žádost o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – poskytnutí dokumentu

Vážená paní [redacted]

v návaznosti na Vaši žádost o informace a poskytnutí dokumentu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 31. 7. 2024, ve které konkrétně žádáte o poskytnutí prosté kopie dokumentu **„protokol o měření a zaregulování VZT ze dne 15. 12. 2020, vypracovaný Jiřím Kozelkou, Testování a měření VZT, Nádražní 1093, 399 01 Milevsko, IČO: 735 33 823**, který byl podkladem pro vydání závazného stanoviska Hygienické stanice hlavního města Prahy ke stavebním úpravám a změně v užívání stavby „nebytová jednotka č. 12 – Restaurace", Dlážděná 1568/4 Praha 1 – Nové Město, ze dne 4. 3. 2021 se sp. Zn. S-HSHMP 12813/2021, č. j. HSHMP 12731/2021", Vám v příloze zasíláme požadovaný dokument, který byl podkladem pro vydání závazného stanoviska Hygienické stanice hlavního města Prahy ze dne 4. 3. 2021 se sp. Zn. S-HSHMP 12813/2021, ale s č.j. HSHMP 12813/2021 ke kolaudaci nebytové jednotky č. 12 – Restaurace.
Dokument s č.j. HSHMP 12731/2021, který uvádíte ve své žádosti, je součástí spisu se sp. Zn. 12731/2021 a jedná se o závazné stanovisko ke kolaudaci nebytové jednotky č. 13 – Bistro ze dne 1.3.2021, kdy byl z důvodu navrhovaného sortimentu a odbytového prostoru bez sezení akceptován navržený působ větrání a nebyl požadován protokol z měření.

S pozdravem,

Ing. Pavel Zikl
ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání
„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem"

Příloha: Protokol o měření a zaregulování VZT

PROTOKOL O MĚŘENÍ A ZAREGULOVÁNÍ VZT

Akce: RESTAURACE
Jednotka 12
Dlážděná 1586/4
Praha 1- Nové Město

Měření provedl: Kozelka Jiří
Provedeno:
Balometr AIFLOW PROHOOD PH 7311309004
Kalibrování provedeno dne: 8.2.2019
Platnst kalibrace do: 8.3. 2021

Metodika měření
Měření na koncových elementech.
Měřeno v potrubí thermickým anemometrem
Měření bylo provedeno v souladu s předanou projektovou dokumentací.

POPIS ZAŘÍZENÍ

Kuchyně a restaurace

Pro větrání prostoru kuchyně a restaurace je navržená sestavná vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu,s teplovodním ohřevem a přímým chladičem, z prostorových důvodů bez zařízení zpětného získávání tepla. Zdroj chladu – venkovní kondenzační jednotka, umístěná v 6.NP. Topný registr je napojen na centrální rozvody topné vody s neregulovaným teplotním spádem v závislosti na venkovní teplotě. Chod zařízení je systémem MaR. Pro zamezení případného úniku olejových částic do vzduchotechnického potrubí je před ventilátorem vřazen tukový filtr. VZT jednotka bude umístěna v prostoru kuchyňského zázemí, pro servis je nutné zajistit bezpečný přístup. Čerstvý venkovní vzduch je nasáván VZT potrubím vně budovy a po úpravě ve VZT jednotce je VZT potrubím distribuován jednak do prostoru gastro provozu (distribuce přes velkoplošné textilní vyústě, v prostoru přípraven a mytí nádobí přes přívodní talířové ventily) jednak do prostoru restaurace (distribuce je navržena anemostaty) Odvod vzduchu je navržen z prostoru přípravny přes dvě kuchyňské digestoře umístěné nad největšími zdroji škodlivin, z prostoru mytí nádobí, přípravy zeleniny přes odovodní talířové ventily, z prostoru restaurace je oddvod vzduchu řešen přes mřížky osazené v SDK podhledu, výfuk odpadního znehodnoceného vzduchu je tmeleným VZT potrubím vedeným instalační šachtou nad střechu objektu

Projektované a naměřené hodnoty VZT

Projektované hodnoty	Naměřené hodnoty
V-přívod= 4 500 m3/h	V-přívod= 3600 m3/h
V-odvod= 4 500 m3/h	V-odvod= 4890 m3/h

Koncové elementy zaregulovány dle ČSN EN 125 99

Přívodní zařízení zaregulováno do podtlaku dle projektu.

Odvětrání hygienického zázemí zákazníci, zaměstnanci, úklid

Hygienické zázemí je větráno samostatným potrubním ventilátorem s potrubím vyvedeným nad střechu budovy. Na potrubí je navržena zpětná klapka. Přívod vzduchu je uvažován přefukem z prostoru chodby, a to osazením dveřních mřížek nebo podříznutím dveří.

Projektované a naměřené hodnoty VZT

Projektované hodnoty	Naměřené hodnoty
V-odvod= 500 m3/h	V-odvod= 515 m3/h

Koncové elementy zaregulovány dle ČSN EN 125 99

Projektované a naměřené hodnoty VZT

Projektované hodnoty	Naměřené hodnoty
V-odvod= 100 m3/h	V-odvod= 102 m3/h

Koncové elementy zaregulovány dle ČSN EN 125 99

Protokol byl vypracován na základě poskytnutých podkladů a informací.

Nedílnou součástí tohoto protokolu je tabulka místností.

Závěr : z naměřených výsledků vyplývá, že zařízení splňují projektované parametry.

V Milevsku: 15. 12. 2020

Vypracoval: Kozelka Jiří

JIŘÍ KOZELKA
TESTOVÁNÍ MĚŘENÍ VZT
IČ: 73533523
TEL: 736 532 322

ZADANÉ HODNOTY PRO MÍSTNOSTI					
Číslo	Název místnosti	projekt. hodnoty		naměřené hodnoty	
míst.	(použití)	přívod	odvod	přívod	odvod
-	-	$m^3.h^{-1}$	$m^3.h^{-1}$	$m^3.h^{-1}$	$m^3.h^{-1}$
	restaurace + zázemí				
	konvektomat		850		875
	otevřená kuchyně	1300	1850	1380	1910
	chodba	1000		1100	
	čisté nádobí	300		325	
	myčka		340		340
	restaurace - odbyt	1705	1550	1850	1600
	restaurace- bar		160		165
	mezipatro toalety				
	wc ženy		130		145
	wc muži		130		148
	úklid		50		52
	šatna zaměstnanci		80		86
	wc zaměstnanci		80		84

V Milevsku: 15. 12. 2020

Vypracoval : Kozelka Jiří

JIŘÍ KOZELKA
TESTOVÁNÍ, MĚŘENÍ VZT
IČ: 73533522
TEL: 736 532 522