[redacted]

Od: [redacted]
Odesláno: úterý 3. září 2024 14:44
Komu: podatelna@hygpraha.cz
Předmět: žádost o poskytnutí informací

Vážená paní, vážený pane,

na základě zákona č. 106/1999 žádám Hygienickou stanici hl. m. Prahy o poskytnutí těchto informací:

1. Bylo provedeno měření hlučnosti technologické jednotky umístené ve vnitrobloku na objektu č.p. 2522 v ul. Lihovarská, Praha 9 (viz Naše č. j.: HSHMP 45088/2023 a Sp. zn.: S-HSHMP 38153/2023) PŘI PLNÉM VÝKONU?
2. Jaké byly výsledky měření a jak naměřené hodnoty vycházejí vzhledem k hygienickým limitům?
3. Zohledňují limity (a případně i měření) expozici 24 hodin denně?
4. Byly provozovateli dané jednotky uloženy nějako dodatečné povinnosti? Pokud ano, jaké? Byly splněny?

Děkuji a jsem s pozdravem

[redacted]

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

[redacted]

Váš dopis č. j.: e-mail
Ze dne: 3.9.2024
Naše č. j.: HSHMP 47059/2024
Sp. zn.: S-HSHMP 47059/2024
Vyřizuje: Bc. Radka Štujová
Tel.: 286 883 001
E-mail: radka.stujova@hygpraha.cz
Územní pracoviště: Měšická 646/5, Praha 9
V Praze dne: 17.9.2024
Počet listů/příloh: 1/0

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – sdělení

Vážený pane [redacted]

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP") obdržela dne 3.9.2024 Vaše podání, ve kterém žádáte o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), konkrétně se dotazujete, hlučnost ve vnitrobloku Lihovarská 2522, Praha 9:

1. Bylo provedeno měření hlučnosti technologické jednotky umístěné ve vnitrobloku na objektu č.p. 2522 v ul. Lihovarská, Praha 9 (viz Naše č. j.: HSHMP 45088/2023 a Sp. zn.: S-HSHMP 38153/2023) PŘI PLNÉM VÝKONU?
2. Jaké byly výsledky měření a jak naměřené hodnoty vycházejí vzhledem k hygienickým limitům?
3. Zohledňují limity (a případně i měření) expozici 24 hodin denně?
4. Byly provozovateli dané jednotky uloženy nějako dodatečné povinnosti? Pokud ano, jaké? Byly splněny?

K Vaší žádosti sdělujeme následující:

Na základě Vašeho podnětu Sp. zn. HSHMP 38153/2023 bylo provedeno ve vnitrobloku místní šetření, proběhlo jednání s provozovatelem. Na základě zjištěných skutečností, že byla instalována nová jednotka chlazení na střechu objektu ve vnitrobloku, byl provozovatel vyzván k doložení měření hluku, které splňuje hygienické limity.
Při místním šetření ve Vašem bytě, byl identifikován další možný zdroj hluku, VZT jednotky umístěné v rámci dvora.
Vlastník byl vyzván k doložení měření, které splňuje hygienické limity hluku, u obou těchto zdrojů.

HSHMP obdržela Doklad o úředním měření č.j. 241282/2024, měření ekvivalentních hladin hluku souvisejících s provozem dvou venkovních jednotek VZT instalovaných ve vnitrobloku na úrovni okolního terénu u fasády multifunkčního objektu na pozemku parc.č. 3176 k.ú. Libeň, ve venkovním chráněném prostoru bytového domu na pozemku č. parc.č. 3176 k.ú. Libeň.
Dle závěrů tohoto měření vyhovují limity hygienické limity pro denní dobu, ale nevyhovují pro noční dobu.
Dále bylo doloženo vyjádření vlastníka „*Vzhledem k tomu, že tyto jednotky jsou v provozu 24 hodin denně a dle měření překračují limity pro noční dobu, budou provedena patřičná opatření. Jednotky budou z umístění na fasádě ve vnitrobloku přesunuty do suterénu budovy, tím se eliminuje hluk z provozu rušící noční klid.*"
Dále bylo vlastníkem objektu potvrzeno, že bude provedeno měření hluku z provozu velké klimatizační jednotky umístěné na střeše objektu Drahobejlova 2400/15, a to v denní i noční době. O závěrech tohoto měření budete taktéž informován.

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

V případě prokázání překročení hygienických limitů bude vlastník stejně jako u jednotek VZT muset provést protihluková opatření a jejich funkčnost bude prokázána vyhovujícím měřením hluku.

S pozdravem

Ing. Eva Moravcová
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem"