V Praze dne 23.01.2025
odesláno electronicky datovkou

PRO:
HYGIENICKÁ STANICE hl.m. PRAHY
Pobočka SEVER
ID datové schránky: zpqai2i
K rukám: Bc. RADKA ŠTUJOVÁ , VEDOUCÍ ODDĚLENÍ HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ III

Věc:
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
souhlas Hygieny, pobočka sever, ze dne 24.7.2024, čj. HSHMP 32087/2024,

Žadatel:
[redacted]

Žádost:
V návaznosti na telefonát s paní Bc. Radkou Štujovou, prosim o poskytnutí dokumentu:
souhlas Hygieny, pobočka sever, ze dne 24.7.2024, čj. HSHMP 32087/2024,
který byl použit jako stanovisko pro vydání kolaudačního souhlasu pro dům "Kolben Park Etapa 1, objekt C" při ulici Kolbenova, Praha 9 Vysočany.
V tomto domě jsem majitel nebytového prostoru, o němž bylo v souhlasu rozhodováno.

Prosím **zaslat v elektronické podobě do mé datové schránky** [redacted]

Děkuji a jsem s pozdravem
[redacted]

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

[redacted]

Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 23.1.2025
Naše č. j.: HSHMP 03567/2025
Sp. zn.: S-HSHMP 03567/2025
Vyřizuje: Bc. Radka Štujová
Tel.: 221 437 938
E-mail: radka.stujova@hygpraha.cz
Územní pracoviště: Měšická 646/5, Praha 9
V Praze dne: 31.1.2025
Počet listů/příloh: 1/0

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - sdělení

Vážený pane [redacted]

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP") obdržela dne 23.1.2025 Vaše podání, ve kterém žádáte o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), konkrétně žádáte o souhlasné závazné stanovisko č.j. HSHMP 32087/2024 ze dne 24.7.2024, které bylo použito jako stanovisko pro vydání kolaudačního souhlasu pro dům „Kolben Park, Etapa 1, objekt C" při ulici Kolbenova, Praha 9 – Vysočany.

Vámi požadované stanovisko přikládáme přílohou.

Ing. Eva Moravcová
ředitelka odboru hygien obecné a komunální

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem"

Přílohy:
1_Závazné stanovisko č.j. HSHMP 32087_2024_Kolben Park, objekt C

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 10.6.2024
Naše č. j.: HSHMP 32087/2024
Sp. zn.: S-HSHMP 32087/2024
Vyřizuje: Bc. Radka Štujová
Tel.: 286 883 001
E-mail: radka.stujova@hygpraha.cz
Územní pracoviště: Měšická 646/5, Praha 9
V Praze dne: 24.7.2024
Počet listů/příloh: 1/0

[redacted]

Závazné stanovisko k užívání stavby „Kolben Park 1. etapa, objekt C", při ulici Kolbenova, Praha 9 - Vysočany

Na základě žádosti o vydání souhlasu s užíváním výše uvedené stavby, kterou podala dne 12.6.2024 společnost [redacted] zastupující na základě plné moci stavebníka společnost [redacted] vydává Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP") jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 258/2000 Sb. "), toto **závazné stanovisko:**

s užíváním stavby **„Kolben Park 1. etapa, objekt C", při ulici Kolbenova, Praha 9 – Vysočany,** na pozemcích 1207/1, 1207/20, 1207/22, 1207/23, 1207/24, 1207/25, 1207/26, 2098 v k.ú. Vysočany

se souhlasí

Odůvodnění:

HSHMP jste požádali o vydání souhlasu s užíváním výše uvedené stavby, ke které vydala HSHMP dne 14.10.2019 pod č.j. HSHMP 54514/2019 závazné stanovisko s podmínkami a dne 5.6.2023 pod č.j. HSHMP 23521/2023, HSHMP 23522/2023 závazné stanovisko pro změnu územního rozhodnutí o umístění stavby a změnu stavebního povolení. Plnění podmínek citovaných stanovisek bylo doloženo protokoly o zkoušce (měření hluku), vypracovanými firmou [redacted]

Z protokolu č. 047/2024 ze dne 3.6.2024 – měření stacionárních zdrojů hluku (hluk z provozu výtahů, garážových vrat, výměníkové stanice, VZT garáží, VZT schodiště, odpad, úklid, VZT chlazení bytů – klimatizace, VZT komerce – odtah a klimatizace, VZT venkovní jednotky na střeše) vyplývá, že jsou dodrženy hygienické limity hluku L_{Amax} v chráněném vnitřním prostoru stavby, tj. 40/30 dB v denní/noční době (tónová složka nebyla měření prokázána), a že jsou dodrženy hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru stavby, tj. 50/40 dB v $L_{Aeq,T}$ v denní/noční době, resp. 34/45 dB při prokázání tónové složky.
Z protokolu č. 054/2024 ze dne 5.6.2024 – měření stacionárních zdrojů hluku (hluk z provozu výtahu C1, VZT nuceného větrání bytů, VZT venkovní jednotky na střeše) vyplývá, že jsou dodrženy hygienické limity hluku L_{Amax} v chráněném vnitřním prostoru stavby, tj. 40/30 dB v denní/noční době. Tónová složka nebyla měření prokázána.

Z protokolu č. 045/2024 ze dne 5.6.2024 – posouzení hluku ze silniční automobilové dopravy a tramvajové dopravy v chráněném vnitřním prostoru stavby vyplývá, že jsou dodrženy hygienické limity hluku z automobilové i tramvajové dopravy, zejména po komunikaci Kolbenova, v denní i noční době ve vnitřním chráněném prostoru stavby.
Všechny obytné místnosti záměru jsou vybaveny nuceným větráním, prostor před okny obytných místností není chráněným venkovním prostorem stavby, neboť jde přímo větrat jinak než okny.

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Z protokolu č. 052/2024 ze dne 5.6.2024 – posouzení hluku z provozu metra tratě B z hlediska dodržení hygienických limitů pro chráněný vnitřní prostor stavby vyplývá, že jsou dodrženy hygienické limity hluku 40/30 dB z provozu metra ve vnitřním chráněném prostoru stavby v denní/noční době.

Předložen byl i protokol č. 046/2024 ze dne 30.5.2024 – měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti zadaných konstrukcí.

Dále byly doplněny protokoly o zkoušce, které vypracovala [redacted]
Z protokolu č. L52-2/24017442 ze dne 11.7.2024 – měření hladiny vibrací z provozu metra (měřeno v pokoji v bytě C4.02.07 ve 2NP a v předsíni v bytě C4.06.05 v 6NP) vyplývá, že hodnoty zrychlení vibrací z dopravy metra na trase B mezi stanicemi Kolbenova a Vysočanská nepřekračují hygienické limity vibrací v chráněném vnitřním prostoru stavby.
Z protokolu č. L52-1/24017443 ze dne 10.7.2024 – měření hladiny strukturálního hluku z dopravy metra (měřeno v pokoji v bytě C4.02.07 ve 2NP a v předsíni v bytě C4.06.05 v 6NP) vyplývá, že hladina strukturálního hluku z dopravy metra na trase B mezi stanicemi Kolbenova a Vysočanská nepřekračuje hygienické limity vibrací v chráněném vnitřním prostoru stavby.
Z protokolu č. L52-3/24017442 ze dne 11.7.2024 – měření hladiny vibrací a strukturálního hluku z provozu okolních zdrojů (měřeno v pokoji v bytě C4.02.07 ve 2NP a v předsíni v bytě C4.06.05 v 6NP) vyplývá, že vypočtená hodnota strukturálního hluku z naměřených hodnot vibrací z tramvají a železniční dopravy nebude překračovat hodnotu L_{Amax} < 21 dB.
Z protokolu č. L52-4/24017442 ze dne 23.7.2024 – měření hladiny vibrací a strukturálního hluku z okolní dopravy tramvají a metra (měřeno v pokoji v bytě C4.01.07 a C4.01.06 v 1NP) vyplývá, že hladina strukturálního hluku z tramvajové dopravy mezi zastávkami Špitálská a Poštovská nepřekračuje hygienické limity v chráněném vnitřním prostoru stavby. Hodnoty zrychlení vibrací z kolejové dopravy po tramvajovém pásu a metra na trase B mezi stanicemi Kolbenova a Vysočanská nepřekračují hygienické limity vibrací v chráněném vnitřním prostoru stavby.

Dále byly předloženy technické zprávy z měření a zaregulování VZT, vypracovala společnost [redacted] ze dne 10.6.2024, zpráva č. 22401771 ze dne 7.5.2024, zpráva č. 0840 ze dne 14.6.2024 – společné suterény, zpráva č. 0840 – byty ze dne 14.6.2024.

Protokoly z měření si ponecháváme k archivaci.

Komerční jednotky K5-6 – prodejna balených potravin
Ostatní komerční jednotky – obchodní jednotky nepotravinářského charakteru.

Souhlas se nevztahuje na komerční jednotku č. 1 – vyjmuto z kolaudace

Na základě předložených podkladů bylo prokázáno, že výše uvedená stavba je v souladu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví, tj. zákona č. 258/2000 Sb. a NV. č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Bc. Radka Štujová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální III
„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem"