[redacted]

Krajská hygienická stanice hl. m. Prahy
Územní pracoviště Praha 9

Elektronicky do DS

V Praze dne 6. srpna 2025

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žadatel:
[redacted]

Vážení,

obracím se na Vás s žádostí ve smyslu § 13 an. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to o poskytnutí následujících informací:

1. **Zda Krajská hygienická stanice hl. m. Prahy prováděla ve Fakultní nemocnici Bulovka v posledních dvou letech šetření ve věci výskytu bakterie *Legionella spp.***

2. **Pokud ano, žádám o sdělení, kdy bylo toto šetření provedeno, jakého konkrétního zařízení či oddělení nemocnice se týkalo a s jakým výsledkem bylo ukončeno.**

3. **Zda byla Fakultní nemocnici Bulovka v souvislosti s výskytem legionely uložena nějaká opatření, a pokud ano, jaká konkrétně.**

Informace prosím zašlete elektronicky do mé datové schránky ID [redacted] Předem děkuji za vyřízení této žádosti ve lhůtě stanovené zákonem.

S úctou

[redacted]

[redacted]

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 06.08.2025
Naše č. j.: HSHMP 41512/2025
Sp. zn.: S-HSHMP 41512/2025
Vyřizuje: MUDr. Helena Mikulášová
Tel.: 221 437 753
E-mail: helena.mikulasova@hygpraha.cz
V Praze dne: 07.08.2025
Počet listů / příloh: 2 / 0

[redacted]

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - sdělení

Vážená paní [redacted]

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) obdržela dne 06.08.2025 Vaše podání, ve kterém žádáte o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.). V žádosti konkrétně žádáte následující informace:

1.) Zda Krajská hygienická stanice hl. m. Prahy prováděla ve Fakultní nemocnici Bulovka v posledních dvou letech šetření ve věci výskytu bakterie Legionella spp.

2.) Pokud ano, žádám o sdělení, kdy bylo toto šetření provedeno, jakého konkrétního zařízení či oddělení nemocnice se týkalo a s jakým výsledkem bylo ukončeno.

3.) Zda byla Fakultní nemocnici Bulovka v souvislosti s výskytem legionely uložena nějaká opatření, a pokud ano, jaká konkrétně.

Po posouzení obsahu žádosti HSHMP poskytuje žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadované informace podle uvedeného zákona a uvádí následující:

1.) Ano, v období posledních dvou let provedla HSHMP v FN Bulovka 8 kontrol teplé vody v ukazateli Legionella spp..

2.)

- 05.10.2023 – budova č. 13, přízemí, WC muži pro veřejnost, nejblíže k magnetické rezonanci, výsledek kontroly: v ukazateli Legionella spp. teplá voda nevyhověla platné legislativě.

- 11.12.2023 – budova č. 10, Interní klinika, výsledek kontroly: teplá voda v ukazateli Legionella spp. nevyhověla platné legislativě.

- 07.03.2024 – oddělení pneumologie, JIP - výsledek kontroly: teplá voda v ukazateli Legionella spp. nevyhověla platné legislativě.

- 08.04.2024 – oddělení dermatovenerologie, výsledek kontroly: teplá voda v ukazateli Legionella spp. nevyhověla platné legislativě.
- 11.07.2024 -budova č. 5. chirurgie, výsledek kontroly: teplá voda v ukazateli Legionella spp. nevyhověla platné legislativě.
- 30.09.2024 –budova č. 3, neurologie, výsledek kontroly: teplá voda v ukazateli Legionella spp. nevyhověla platné legislativě
- 06.03.2025 – oddělení pneumologie - výsledek kontroly: teplá voda v ukazateli Legionella spp. nevyhověla platné legislativě.
- 20.03.2025 – oddělení pneumologie - výsledek kontroly: teplá voda v ukazateli Legionella spp. vyhověla platné legislativě.

3.) Kontrolovaná osoba byla v každém jednotlivém případě kontroly s nevyhovujícím závěrem kontrolního zjištění vyzvána k podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odstavec (2) kontrolního řádu, konkrétně k předložení návrhu nápravných technických opatření, která byla/budou neprodleně provedena, předložení režimových protiepidemických opatření (ve vztahu k osobám) na dotčeném místě Fakultní nemocnice Bulovka, která jsou/budou nastavena do doby zjednání nápravy a v neposlední řadě k předložení dokladu (laboratorního protokolu), který prokáže, že provedená nápravná opatření byla skutečně účinná. Tj. předložení vyhovujícího rozboru teplé vody pro ukazatel Legionella spp., který bude provedený akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří nebo u držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře (včetně provedení odběru vzorku vody).

Ing. Eva Moravcová
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální
„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“