Dobry den,

Podle zákona 106 prosím o uvedeni kompletního výčtu nedostatku. Zřizovatel tvrdí, ze na škole žádné nedostatky zjištěny nebyly.

Dekuji



HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Naše č. j.: HSHMP 22627/2026
Sp. zn.: S-HSHMP 22627/2026
Vyřizuje: Ing. Anna Füleová
Tel.: 221 437 927
E-mail: anna.fuleova@hygpraha.cz
V Praze dne: 5. 5. 2026
Počet listů/příloh: 1/0

[redacted]

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane [redacted]

dne 24. 4. 2026 byla na Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP"), doručena Vaše žádost o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. HSHMP 22627/2026.

Vámi požadované informace:

uvedení kompletního výčtu nedostatků z kontroly HSHMP provedené na Základní škole náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22, 130 00 Praha 3, IČO: 63831406.

K Vámi zaslané žádosti uvádíme následující:

Dne 9. 4. 2026 provedla HSHMP kontrolu předmětné školy, při které byly shledány nedostatky, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví. V učebnách III. B, IV. A, VIII.B byly osvětlovací soustavy v řadě podél okenních otvorů nefunkční a některá další osvětlovací tělesa byla se zjevnými nečistotami, dále v učebně II.B osvětlovací soustava měla různou teplotní chromatičnost, což je v rozporu s požadavkem podle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 17 odst. 5, § 21 odst. 1 vyhlášky č. 160/2024 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin.

S pozdravem

Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem"